

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Referência ao **Pregão Eletrônico nº 038/2022**

**Objeto:** Aquisição eventual e parcelada de Lâmpadas, Materiais e Similares para Iluminação Pública.

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa **IPELUX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº10.428.739/0001-52, sediada no endereço Rua Paraíso do Norte, 586 Bairro: Emiliano Pernetá, CEP: 83.324-221 – Pinhais/PR., denominada como IPELUX, vem através deste solicitar os esclarecimentos abaixo:

Na pag. 17, anexo I – termo de Referência, do referido edital, a descrição dos itens:

**83** - Relé foto elétrica (cota principal) e **84** - Relé foto elétrica (cota reserva)

84.	<b>ITEM COM COTA RESERVADA PARA BENEFICIARIAS DA L.C. 123/2006</b> Relé foto elétrica -220V mecânica -Com parafuso 1.800 V. A - 50/60 HZ - 1.000 W; Corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries. Pinos de contato em Latão estanhado. Princípio de funcionamento Eletromagnético (não serão aceitos relés eletrônicos e/ou térmicos). Acionamento instantâneo. Padrão RM-74/N;
83.	<b>ITEM COM COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA</b> Relé foto elétrica -220V mecânica -Com parafuso 1.800 V. A - 50/60 HZ - 1.000 W; Corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries. Pinos de contato em Latão estanhado. Princípio de funcionamento Eletromagnético (não serão aceitos relés eletrônicos e/ou térmicos). Acionamento instantâneo. Padrão RM-74/N;

1° A descrição informa ‘Relé foto elétrica’ depois informa ‘mecânica’

**Afinal, qual é o relé que está sendo requisitado?**

Pois em uma parte diz “elétrica” e outra diz “mecânica”, essa descrição está meio confusa.

2° Em outro trecho da descrição do item informa com “Parafuso”

84.	<b>ITEM COM COTA RESERVADA PARA BENEFICIARIAS DA L.C. 123/2006</b> Relé foto elétrica -220V mecânica -Com parafuso 1.800 V. A - 50/60 HZ - 1.000 W; Corpo em polipropileno
-----	--

**Aonde irá esse parafuso?**

3° Sobre o “Padrão RM-74/N:

Esse padrão citado na descrição **não** se trata de um “Padrão” e sim de uma marca de Relé do fabricante “ILUMATIC”

**Com isso, fica claro e evidente um possível direcionamento** para a marca deste fabricante.

84.	<b>ITEM COM COTA RESERVADA PARA BENEFICIARIAS DA L.C. 123/2006</b> Relé foto elétrica -220V mecânica -Com parafuso 1.800 V. A - 50/60 HZ - 1.000 W; Corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries. Pinos de contato em Latão estanhado. Princípio de funcionamento Eletromagnético (não serão aceitos relés eletrônicos e/ou térmicos). Acionamento instantâneo. Padrão RM-74/N;
-----	--

Assim, ante o exposto requer que seja prestado o esclarecimento acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões no edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022.

Reforça-se que o questionamento acima elencado tem o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer objetividade e ruído no atendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Pinhais/PR, 11 de agosto de 2022.

**Dienison V. Santos** Assinado de forma digital  
por Dienison V. Santos  
Dados: 2022.08.11  
17:11:42 -03'00'

---

**IPELUX TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**

Dienison V. Santos  
Analista Licitação  
CPF: 051.662.089-43

10.428.739/0001-52

ARMANDO LUCCA EPP  
Rua Paraiso do Norte, 586

EMILIANO PERNETA

CEP 83.324-221

PINHAIS - PR



## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2022

Trata-se de pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 038/2022 que tem como objeto a aquisição eventual e parcelada de lâmpadas, materiais e similares para iluminação pública, apresentado pela empresa IPELUX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.428.739/0001-52, em relação a descrição dos itens 83 e 84 relé foto elétrica, cota principal de ampla concorrência e cota reservada para beneficiárias da LC 123/2006, respectivamente

A empresa apresentou o pedido de esclarecimento ao Edital, o qual foi encaminhado por e-mail no dia 11 de agosto de 2022, após o horário de expediente, sendo recebido no dia 12 de agosto de 2022, de acordo com o estabelecido no item 7.1 do Edital. Estando a abertura da sessão prevista para o dia 25 de agosto de 2022, tem-se que o pedido é tempestivo, pelo que se passa à resposta de seus questionamentos.

Questiona a empresa qual relé está sendo requisitada uma vez que em parte da descrição informa “elétrica” e em outra “mecânica”. A descrição pede ainda relé “com parafuso” onde é questionado aonde irá o parafuso. E ainda há um apontamento de direcionamento para uma marca específica, com a exigência de “padrão RM-74/N”.

O questionamento foi enviado a Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, responsável pela solicitação do objeto para prestar os esclarecimentos solicitados, onde foi alterada a descrição do objeto (conforme anexo), informando que trata-se de relé mecânica, com corpo fixado por parafuso (não serão aceitos produtos em que a fixação se dê por pressão) e será retirada a exigência do padrão RM - 74/N, para evitar o direcionamento para um modelo ou marca específicos.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de RETIFICAÇÃO do edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 038/2022 sendo assim publicada nova data para realização do certame.

São Francisco de Assis, 16 de agosto de 2022.

Elisa Gindri Medeiros

Pregoeira

Portaria 462/2022





São Francisco de Assis, 15 de Agosto de 2022.

Ilmo Sr.

Paulo Renato Cortelini.

Prefeito Municipal.

### ESCLARECIMENTO

Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos através deste, informar a vossa excelência, por ocasião do Pregão Eletrônico nº 038/22, aquisição eventual e parcelada de lâmpadas, materiais e similares para iluminação pública, que foi protocolado pedido de esclarecimento pela empresa **IPELUX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LDTA EPPI**, sobre o ITEM 83,84, informa que a descrição correta dos itens é a seguinte:

**\_ Relé 220v, mecânica, com corpo fixado por parafusos, 1.800V.A 50/60 HZ -1.000 W, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinos de contato em latão estanhado.**

**Princípio de funcionamento eletromagnético( não serão aceitos relés eletrônicos e/ou térmicos) acionamento instantâneo.**

Sendo o que tinha para o momento,

Atenciosamente.

Ancelmo Olim  
Secretário de Obras  
Portaria nº 005/2021  
Ancelmo Olim

Sec. Mun. de Obras e saneamento.

